



Information sur l'utilisation selon les
prescriptions suisses de protection incendie
AEAI

Reconnaissance AEAi N° 33326

Titulaire

HaTe Systemdämmung AG
Neugutstrasse 2
7208 Malans
Schweiz

Fabricant

Saint-Gobain Isover G+H AG
67059 Ludwigshafen
Germany

Groupe

122 - Plaques et nattes d'isolation thermique

Produit

SCHALE PROTECT IS-K ES

Description

Plaques d'isolation thermique à base de laines minérales (MW) revêtues d'un côté avec une feuille d'aluminium composite (E=0.16mm, MA=80g/m²), E≤30mm, PS=113kg/m³, sur un support en matériaux de construction RF1 (sans métal)

Utilisation

RF1

Documentation

Hoch, Fladungen: Rapport d'essai 'PB-Hoch-231281' (07.12.2023), Rapport d'essai 'PB-Hoch-231282' (07.12.2023), Rapport d'essai 'PB-Hoch-231284' (12.12.2023), Rapport de classification 'KB-Hoch-231285' (12.12.2023)

Conditions d'essai

EN 13823; EN ISO 1182; EN ISO 1716

Appréciation

Classification A1

Durée de validité

31.12.2029

Date d'édition

31.10.2024

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Konrad Häusler